



Andrzej Koźbiał, Adam Koźbiał
PETROSTER-SERWIS Sp. j.
Cholerzyn 279, 32-060 Liszki

Tel/fax: +48 012 / 425-30-90
e-mail: biuro@petroster-serwis.pl
www.petroster-serwis.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Andrzej Koźbiał i Adam Koźbiał
reprezentujący firmę
PETROSTER-SERWIS Sp. J.

deklarują, że wyrób:

SYSTEM DO BADAŃ URZĄDZEŃ DO ODZYSKU
OPARÓW PALIWA PODCZAS TANKOWANIA POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW - VRS II

typ **2AK**

spełnia wymagania normy:

PN-EN 16321-2:2014-02

Andrzej Koźbiał

Adam Koźbiał

Kraków 2020-10-05



Andrzej Koźbiał, Adam Koźbiał
PETROSTER-SERWIS Sp. j.
Cholerzyn 279, 32-060 Liszki

Tel/fax: +48 012 / 425-30-90
e-mail: biuro@petroster-serwis.pl
www.petroster-serwis.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Andrzej Koźbiał i Adam Koźbiał
reprezentujący firmę
PETROSTER-SERWIS Sp. J.

deklarują, że wyrób:

Miernik magnetostrykcyjny do pomiaru
ilości paliwa w zbiorniku
typ **PSM-04**

spełnia wymagania norm:

PN-EN 60079-11:2007
PN-EN 60079-0:2006

Andrzej Koźbiał

Adam Koźbiał

Kraków 2020-10-05



Andrzej Koźbiał, Adam Koźbiał
PETROSTER-SERWIS Sp. j.
Cholerzyn 279, 32-060 Liszki

Tel/fax: +48 012 / 425-30-90
e-mail: biuro@petroster-serwis.pl
www.petroster-serwis.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Andrzej Koźbiał i Adam Koźbiał
reprezentujący firmę
PETROSTER-SERWIS Sp. J.

deklarują, że wyrób:

Czujnik optyczny cieczy
typ **PCOpt**

Czujnik oparów ropopochodnych
typ **PCO**, typ **PCOvr**

Czujnik LPG gazów węglowodorowych
typ **PCG**

Czujnik tlenku węgla
typ **PCCO**

Czujnik alkoholu
typ **PCA**

spełnia wymagania norm:
PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2013)
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012)

Andrzej Koźbiał

Adam Koźbiał

Kraków 2020-10-05

CE1453

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Andrzej Koźbiał, Adam Koźbiał
PETROSTER-SERWIS Sp. j.
Cholerzyn 279, 32-060 Liszki

Tel/fax: +48 012 / 425-30-90
e-mail: biuro@petroster-serwis.pl
www.petroster-serwis.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Andrzej Koźbiał i Adam Koźbiał
reprezentujący firmę
PETROSTER-SERWIS Sp. J.

deklarują, że wyrób:

Czujnik optyczny cieczy
typ: PCOpt/d

jest zgodny z typem opisanym
w CERTYFIKACIE BADANIA TYPU UE

KDB 10ATEX053X

i posiada oznaczenie wykonania
przeciwwybuchowego:



II 1G Ex ia IIA T4 Ga
 $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$

wydanym przez
Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453

spełniając wymagania Dyrektywy **2014/34/UE**
oraz norm:

PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2013)
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012)
PN-EN 60079-26:2015 (EN 60079-26:2015)

Andrzej Koźbiał

Adam Koźbiał

Kraków 2020-10-05

CE1453

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Andrzej Koźbiał, Adam Koźbiał
PETROSTER-SERWIS Sp. j.
Cholerzyn 279, 32-060 Liszki

Tel/fax: +48 012 / 425-30-90
e-mail: biuro@petroster-serwis.pl
www.petroster-serwis.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Andrzej Koźbiał i Adam Koźbiał
reprezentujący firmę
PETROSTER-SERWIS Sp. J.

deklarują, że wyrób:

Czujnik par
typ: PCO/d

jest zgodny z typem opisanym
w CERTYFIKACIE BADANIA TYPU UE

KDB 16ATEX0009

i posiada oznaczenie wykonania
przeciwwybuchowego:



II 2G Ex d ib IIC T4 Gb
-20°C ≤ T_a ≤ +40°C

wydanym przez
Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453

spełniając wymagania Dyrektywy **2014/34/UE**
oraz norm:

PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2013)
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012)
PN-EN 60079-1:2010 (EN 60079-1:2010)

Andrzej Koźbiał

Adam Koźbiał

Kraków 2020-10-05

CE1453

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Andrzej Koźbiał, Adam Koźbiał
PETROSTER-SERWIS Sp. j.
Cholerzyn 279, 32-060 Liszki

Tel/fax: +48 012 / 425-30-90
e-mail: biuro@petroster-serwis.pl
www.petroster-serwis.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Andrzej Koźbiał i Adam Koźbiał
reprezentujący firmę
PETROSTER-SERWIS Sp. J.

deklarują, że wyrób:

**Kontroler typu
Tank Ranger**

jest zgodny z typem opisanym
w CERTYFIKACIE BADANIA TYPU UE

KDB 05ATEX204X

i posiada oznaczenie wykonania
przeciwwybuchowego:

 II (1)G [Ex ia Ga] IIA
 $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$

wydanym przez
Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453

spełniając wymagania Dyrektywy **2014/34/UE**
oraz norm:

PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2013)
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012)

Andrzej Koźbiał

Adam Koźbiał

Kraków 2020-10-05



Andrzej Koźbiał, Adam Koźbiał
PETROSTER-SERWIS Sp. j.
Cholerzyn 279, 32-060 Liszki

Tel/fax: +48 012 / 425-30-90
e-mail: biuro@petroster-serwis.pl
www.petroster-serwis.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Nr 11

Andrzej Koźbiał i Adam Koźbiał
reprezentujący firmę
PETROSTER-SERWIS Sp. J.

deklarują, że wyrób:

**System Automatycznej Dystrybucji Paliw
typ AUDIS**

spełnia wymagania Dyrektyw:
89/336/EEC, 92/31/EEC

oraz norm:

**EN 55011
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4**

Andrzej Koźbiał

Adam Koźbiał

Kraków, 2020-10-05