



AUTOMATION
CHEMICALS
ENVIRONMENT

Opracował:

Damian Domański

Product Manager

tel.: +48 509 101 230

www.2ak.pl



CE 1453

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Andrzej Koźbiał, Adam Koźbiał
PETROSTER-SERWIS Sp. j.
ul. I. Kosmowskiej 3, 30-240 Kraków

Tel/fax: +48 012 / 425-30-90
e-mail: biuro@petroster-serwis.pl
www.petroster-serwis.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Andrzej Koźbiał i Adam Koźbiał
reprezentujący firmę
PETROSTER-SERWIS Sp. J.

deklarują, że wyrób:

Czujnik optyczny cieczy
typ: PCOpt/d

jest zgodny z typem opisanym
w CERTYFIKACIE BADANIA TYPU UE

KDB 10ATEX053X

i posiada oznaczenie wykonania
przeciwwybuchowego:



II 1G Ex ia IIA T4 Ga
-30°C ≤ T_a ≤ +50°C

wydanym przez
Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453

spełniając wymagania Dyrektywy **2014/34/UE**
oraz norm:

PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2013)
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012)
PN-EN 60079-26:2015 (EN 60079-26:2015)

Andrzej Koźbiał

Adam Koźbiał

Kraków 2017-05-15

CE 1453

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Andrzej Koźbiał, Adam Koźbiał
PETROSTER-SERWIS Sp. j.
ul. I. Kosmowskiej 3, 30-240 Kraków

Tel/fax: +48 012 / 425-30-90
e-mail: biuro@petroster-serwis.pl
www.petroster-serwis.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Andrzej Koźbiał i Adam Koźbiał
reprezentujący firmę
PETROSTER-SERWIS Sp. J.

deklarują, że wyrób:

Czujnik optyczny cieczy
typ: PCOpt/d

jest zgodny z typem opisanym
w CERTYFIKACIE BADANIA TYPU UE

KDB 10ATEX053X

i posiada oznaczenie wykonania
przeciwwybuchowego:



II 1G Ex ia IIA T4 Ga
 $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$

wydanym przez
Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453

spełniając wymagania Dyrektywy 2014/34/UE
oraz norm:

PN-EN 60079-0:2013 (EN 60079-0:2013)
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012)
PN-EN 60079-26:2015 (EN 60079-26:2015)

Andrzej Koźbiał

Adam Koźbiał

Kraków 2017-05-15



AUTOMATION
CHEMICALS
ENVIRONMENT

Opracował:

Damian Domański

Product Manager

tel.: +48 509 101 230

www.2ak.pl

